

Prezydent Miasta Tarnowa  
Wydział Geodezji

Tarnów, dn. 14.03.2019 r.

Znak sprawy: WGN-GOD.6630.104.2019

**ODPIS**  
**PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**  
**z dnia 14.03.2019 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.**  
**Data zakończenia 15.03.2019 r.**

Na podstawie art. 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	Sytuowanie przyłącza kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja:	Obręb: 0247, dz.: 1/141, 1/269, ul. Rozwojowa.
Wnioskodawca:	"NANA PROJEKT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI ul. Krakowska 47/15, 33-100 Tarnów
Inwestor:	TARNOWSKI KLASTER PRZEMYSŁOWY "PLASTIKOWA DOLINA" S.A. W TARNOWIE ul. Juliusza Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów
Przewodniczący:	Bogdan Bednarz Zastępca Dyrektora Wydziału Geodezji i Nieruchomości pełniący funkcję Geodety Powiatowego
Miejsce narady:	WGN, 33-100 Tarnów ul. Nowa 3, pok.208
Sposób przeprowadzenia narady:	stacjonarny
Data wpływu:	12.03.2019 r.

**Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami**

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej SA w Tarnowie. ul. Sienna 4 33-100 Tarnów tel. 14 688 22 27	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzgodniono bez uwag.</li> <li>Sieć c.o. na przedmiotowej działce w gestii Zakładów Mechanicznych.</li> </ul>	Tomasz Ostrega
2	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków Gazownia w Tarnowie ul. Kochanowskiego 37A 33-100 Tarnów tel.14 632 39 01	Uzgodniono bez uwag	Krzysztof Gieroń

3	<b>Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.</b> <b>ul. Narutowicza 37</b> <b>33-100 Tarnów</b> <b>Tel. 14 623 53 29</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bez uwag.</li> </ul>	<b>Krystyna Duraczyńska</b>
4	<b>TAURON DYSTRYBUCJA S.A.</b> <b>Oddział w Tarnowie</b> <b>ul. Prof. J. Studniarskiego 2,</b> <b>33-100 Tarnów</b> <b>tel.14 631 12 71</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie zgodnie z obowiązującymi normami.</li> <li>Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0.5 m poza jezdnię/wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</li> <li>dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego,</li> <li>dla kabli SN rury o średnicy 160 mm koloru czerwonego.</li> <li>Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik - do uzgodnienia.</li> </ul>	<b>Radosław Dychtoń</b>
5	<b>Wydział Architektury i Budownictwa (WAiB)</b> <b>ul. Nowa 3</b> <b>33-100 Tarnów</b> <b>tel. 14 688 24 04</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzgadnia się bez uwag.</li> </ul>	<b>Krystyna Ratusznik</b>
6	<b>Zarząd Dróg i Komunikacji</b> <b>ul. Bernardyńska 24</b> <b>33-100 Tarnów</b> <b>tel. 14 688 31 30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzgadnia się.</li> <li>Lokalizacja urządzenia poza pasem drogowym.</li> </ul>	<b>Elżbieta Bojan</b>
7	<b>Uwagi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brak kolizji z urządzeniami projektowanymi.</li> </ul>	<b>Inspektor Bogdan Błaszczuk</b>

Przewodniczący Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej

**z up. PRYZYDENTA MIASTA**

  
**Grzegorz Pluciński**  
GŁÓWNY SPECJALISTA  
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

.....  
Podpis przewodniczącego narady

#### POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy